



QUADRO DE CLIMATIZAÇÃO		
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
UE-1	02	UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
UC-1	02	UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
1	02	PUNTO DE FORÇA 0,95kw/220V/1F/60Hz C/ DISJ. MONO. 16A
UE-2	04	UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 18.000 BTU/h
UC-2	04	UNID. COND. CAP. 18.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
2	04	PUNTO DE FORÇA 1,89kw/220V/1F/60Hz C/ DISJ. MONO. 20A
UE-3	03	UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 22.000 BTU/h
UC-3	03	UNID. COND. CAP. 22.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
3	03	PUNTO DE FORÇA 2,47kw/220V/1F/60Hz C/ DISJ. MONO. 20A
UE-5	09	UNID. EVAP. SPLIT PISO/TETO CAP. 36.000 BTU/h
UC-5	09	UNID. COND. CAP. 36.000 BTU/h - 380V/3F/60Hz
5	09	PUNTO DE FORÇA 3,98kw/380V/3F/60Hz C/ DISJ. TRIP. 20A
UE-6	03	UNID. EVAP. SPLIT PISO/TETO CAP. 48.000 BTU/h
UC-6	03	UNID. COND. CAP. 48.000 BTU/h - 380V/3F/60Hz
6	03	PUNTO DE FORÇA 4,89kw/380V/3F/60Hz C/ DISJ. TRIP. 20A
UE-7	14	UNID. EVAP. SPLIT PISO/TETO - 60.000 BTU/h
UC-7	14	UNID. COND. CAP. 60.000 BTU/h - 380V/3F/60Hz
7	14	PUNTO DE FORÇA 5,35 kw/380V/3F/60Hz C/ DISJ. TRIP. 20A

RECOMENDAÇÕES: EQUIPAMENTOS COM SELO PROCEL / INMETRO A.

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS		
SPLIT BTU/h	LINHA SUÇÃO (ISOLADO)	LINHA LÍQUIDO (ISOLADO)
9.000	3/8" (0-10m)	1/4"
18.000	5/8"	1/4"
22.000	5/8"	1/4"
36.000	7/8"	3/8"
48.000	1 1/8"	3/8"
60.000	1" (0-10m)	3/8"
	1 1/8" (10-30m)	3/8"



REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	DATA
5	MODIFICAÇÃO DE ARQUITETURA	PO	04/10/23
4	MODIFICAÇÃO DE ARQUITETURA E ADIÇÃO DE AR CONDICIONADO NA COORD. DE ÁREA NO 1 PAV	PO	13/02/23
3	ALTERAÇÃO NAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS E ADIÇÃO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO		22/12/15
2	ALTERAÇÃO NA LOCAÇÃO DAS EVAPORADORAS		23/09/15

PAGO	APROVO
	PROPRIETÁRIO _____
	PROJETO _____
	PROJETO _____
	CONSTRUÇÃO _____

CONSELHO PROFISSIONAL

**DAE** Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria da Infraestrutura

**SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**

PROJETO: **ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PADRÃO TIPO II - 12 SALAS**

INTERESSADO: **SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **FORTALEZA**

AUTOR: \_\_\_\_\_ CREA: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_ EMAIL: \_\_\_\_\_

RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

DESENHO: \_\_\_\_\_

DATA: 22/12/2015

REVISÃO: 05

ARQUIVO: 01513\_CLI\_PES\_001\_1215.dwg

**01** Planta do Pav. Térreo  
ESCALA 1/100